



**Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura dei gas medicinali, tecnici e di laboratorio, nonché per la gestione, distribuzione e manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Plessi Ospedalieri dell'A.O.R.N. S. G. Moscati**

**RISCONTRO AI CHIARIMENTI RICEVUTI**

<b>REGISTRO DI SISTEMA</b>	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>PI037127-25</b>	<p>Spett.le Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, con riferimento alla PROCEDURA in oggetto, pur formulando la presente come richiesta di chiarimenti, desideriamo porre in evidenza un'importante criticità riguardante la congruità della base d'asta prevista.</p> <p>In particolare, abbiamo rilevato che il prezzo a base d'asta per la materia prima risulta identico a quello stabilito per l'affidamento deliberato con delibera N.ro 1206 del 24/11/2021 (in allegato), che erano già simili alla precedente aggiudicazione del 2010 e non considerano le significative variazioni registrate nei costi di produzione e negli indici medi di mercato degli ultimi 15 anni.</p> <p>A titolo esemplificativo, segnaliamo incrementi rilevanti nei seguenti elementi solo dal 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energia elettrica: aumento medio superiore al 30%;</li><li>• Costo della manodopera: incremento stimato intorno al 10-15%;</li></ul>	<p>Con riferimento all'importo stimato a base d'asta per il presente appalto, non essendo pervenute osservazioni da parte di altri OO.EE. potenzialmente interessati alla partecipazione della gara, né da parte dei gestori del fabbisogno di questa Azienda (i quali hanno determinato l'ammontare dello stesso) si conferma quanto previsto negli atti di gara.</p> <p>Con riferimento a quanto richiesto in merito all'Allegato 3, si richiede di indicare il numero degli impianti gestiti dall'O.E. sul territorio nazionale, sia per Enti pubblici che per strutture private.</p>



	<p>• Materiali ausiliari e di imballaggio: aumenti compresi tra il 10% e il 20%.</p> <p>Rileviamo inoltre che altre stazioni appaltanti, in gare analoghe svolte recentemente, hanno già recepito e adeguato le basi d'asta tenendo conto delle mutate condizioni di mercato. Di seguito un elenco esemplificativo, ma non esaustivo:</p>																																								
	<table border="1"><thead><tr><th>ENTE</th><th>Base asta Ossigeno</th><th>Base asta</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Azoto</td></tr><tr><td>1</td><td>AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno</td><td></td></tr><tr><td></td><td>€ 1,00 lt (€ 1,14 mc)</td><td>€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)</td></tr><tr><td>2</td><td>ASL Napoli 3 Sud</td><td>€ 1,13 mc</td></tr><tr><td>3</td><td>Asl Napoli 2 Nord</td><td>€ 1,05 mc</td></tr><tr><td>4</td><td>ASL Salerno</td><td>€ 1,35 lt (€ 1,54 mc)</td></tr><tr><td>5</td><td>AOU Federico II Napoli</td><td></td></tr><tr><td></td><td>€ 0,91 lt (€ 1,04 mc)</td><td>€ 0,69 lt (pari a € 0,98 mc)</td></tr><tr><td>6</td><td>AOU Ospedali Riuniti Foggia</td><td></td></tr><tr><td></td><td>€ 1,05 lt (€ 1,20 mc)</td><td>€ 0,75 lt (pari a € 1,06 mc) Gara in corso</td></tr><tr><td>7</td><td>ASL Bari</td><td></td></tr><tr><td></td><td>€ 1,20 lt (€ 1,37 mc)</td><td>€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)</td></tr></tbody></table>	ENTE	Base asta Ossigeno	Base asta	Azoto			1	AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno			€ 1,00 lt (€ 1,14 mc)	€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)	2	ASL Napoli 3 Sud	€ 1,13 mc	3	Asl Napoli 2 Nord	€ 1,05 mc	4	ASL Salerno	€ 1,35 lt (€ 1,54 mc)	5	AOU Federico II Napoli			€ 0,91 lt (€ 1,04 mc)	€ 0,69 lt (pari a € 0,98 mc)	6	AOU Ospedali Riuniti Foggia			€ 1,05 lt (€ 1,20 mc)	€ 0,75 lt (pari a € 1,06 mc) Gara in corso	7	ASL Bari			€ 1,20 lt (€ 1,37 mc)	€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)	
ENTE	Base asta Ossigeno	Base asta																																							
Azoto																																									
1	AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno																																								
	€ 1,00 lt (€ 1,14 mc)	€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)																																							
2	ASL Napoli 3 Sud	€ 1,13 mc																																							
3	Asl Napoli 2 Nord	€ 1,05 mc																																							
4	ASL Salerno	€ 1,35 lt (€ 1,54 mc)																																							
5	AOU Federico II Napoli																																								
	€ 0,91 lt (€ 1,04 mc)	€ 0,69 lt (pari a € 0,98 mc)																																							
6	AOU Ospedali Riuniti Foggia																																								
	€ 1,05 lt (€ 1,20 mc)	€ 0,75 lt (pari a € 1,06 mc) Gara in corso																																							
7	ASL Bari																																								
	€ 1,20 lt (€ 1,37 mc)	€ 0,70 lt (pari a € 0,99 mc)																																							
	<p>Analoghe considerazioni valgono anche per i servizi correlati oggetto della presente gara.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo che i prezzi attualmente previsti rendano economicamente non sostenibile e remunerativo l'affidamento e, pertanto, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di rivedere e reindire la gara, adeguando i prezzi alle attuali condizioni di mercato.</p>																																								



	<p>Restiamo naturalmente a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, approfondimenti o elementi di analisi che possano supportare le valutazioni della spettabile Stazione Appaltante.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'Allegato 3 Griglia di Valutazione chiede di indicare "il numero di installazioni attualmente presenti sul territorio nazionale". Si chiede di specificare quale tipo di installazioni devono essere indicate e, se trattasi di installazioni presso enti pubblici ospedalieri, di considerare i riferimenti in Campania per poter attribuire un adeguato punteggio in considerazione alla migliore organizzazione locale del partecipante.</li></ul>	
<b>PI041492-25</b>	<p>Si prega di fornire maggiori informazioni circa il personale di cui alla clausola sociale.</p>	<p>Relativamente al personale che il concorrente dovrà tenere in considerazione ai fini della clausola sociale prevista in gara, si trasmette il documento allegato.</p> <p>Si precisa, quindi, che attualmente sono impegnati presso l'Azienda <b>n. 3 tecnici</b>.</p> <p>Così come previsto all'art. 5.13 del Capitolato, l'O.E. dovrà assicurare la presenza continuativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con intervallo dalle 13:00 alle 14:00, all'interno dei plessi della Stazione Appaltante, di <b>almeno n° 3 tecnici qualificati</b> ed in pronta reperibilità, cui si aggiunge <b>n° 1 tecnico laureato con funzioni di coordinamento</b> ed interfaccia con la Struttura Tecnica</p>



A.O.R.N. E DI ALTA SPECIALITÀ  
**San Giuseppe Moscati**

AZIENDA OSPEDALIERA  
DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALITÀ

[aornmoscati.it](http://aornmoscati.it)

		della Stazione Appaltante, così come previsto negli atti di gara.
--	--	---

