PIANTA LIVELLO 1
STRALCIO A
scala 1:50



PIANTA CHIAVE - SCALA 1:500

LEGENDA SIMBOLI

- CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA A MICROPROCESSORE 1 LOOP
- ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A – ALIM. 230 Vac – TENSIONE DI USCITA 24 Vdc
- RIVELATORE PUNTIFORME OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO COMPLETO DI BASE
- RIVELATORE PUNTIFORME OTTICO DI FUMO INSTALLATO A SOFFITTO COMPLETO DI BASE
- DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO ALIMENTATO DA LOOP CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"
- PULSANTE INDIRIZZATO ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: 1÷1,6m DAL PAVIMENTO SEGNALATO CON CARTELLO METALLICO CONFORME ISO 7010 E UNI 9795
- MOD. MODULO INGRESSO/USCITA
- SERRANDA TAGLIAFUOCO
- CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE CON RIPETITORE DI ALLARME
- ZONA CONTENENTE COMPONENTI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI COLLEGATI AL LOOP x

NOTE

NOTA 1:
I COMPONENTI DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRESENTI NELLO STRALCIO A SONO COLLEGATI AL LOOP 1, MENTRE QUELLI PRESENTI NELLO STRALCIO B SONO COLLEGATI AL LOOP 2.

NOTA 2:
- CAVI LOOP RIVELAZIONE INCENDI:
  CAVO FEDERMPA TM-S2H 2x2,5mm² PH120 CONFORME EN 50200 E CEI 20-105 CLASSE CPR:Cca-s1b,d1,a1
- CAVO LINEA AUSILIARIA 24Vdc:
  CAVO FEDERMPE 2x2,5mm² PH120 CONFORME EN 50200 E CEI 20-105 CLASSE CPR:Cca-s1b,d1,a1

NOTA 3:
LOOP SINGOLO LOOP, ESCLUSE LE DIRAMAZIONI VERSO DISPOSITIVI FACENTI PARTE DI UNA SINGOLA ZONA, IL PERCORSO DI ANDATA DEVE ESSERE DIFFERENZIATO DA QUELLO DI RITORNO (IN TUBAZIONI SEPARATE O IN CANALINA PORTACAVI CON SETTO SEPARATORE).

NOTA 4:
ALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE, COMPRENSIVA DI ALIMENTATORE AUSILIARIO, VIENE AGGIUNTO UN KIT PER L'INCREMENTO DI DUE LOOP (UNO PER IL PIANO B1 E UNO PER IL PIANO T). LE NUOVE ZONE DI RIVELAZIONE SONO COLLEGATE LE APPARECCHIATURE IN CAMPO INSERITE NEL PRESENTE INTERVENTO.
SARÀ ONERE DELLA STAZIONE APPALTANTE LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTE ALL'AGGIUNTA DI DUE NUOVI LOOP E AL SUCCESSIVO INTERFACCIAMENTO CON DISPOSITIVI DI TIPO INDIRIZZABILE.

SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

COMUNE DI AVELLINO

Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso l'ospedale Moscati di Avellino.
CUP: C34E20003100001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):
arch. Gerardo Gelull

Tav. IE-11.0

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Ing. Sergio CASARELLA

PROGETTO:
PIANTA LIVELLO 1 - STRALCIO A
PLANIMETRIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
1:50

IE	IMPIANTI ELETTRICI

DIRETTORE SANITARIO:
Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:
Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

Avellino: Anno 2024

PROPRIETÀ RISERVATA - VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA COPIA ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO