

PIANTA CHIAVE - SCALA 1:500

LEGENDA SIMBOLI

- POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA ESTERNA IP
- POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA IP
- TELECAMERA IP TIPO "CONELIT TURRET" O SIMILARE, MINIDOME, AMBIENTALE, VIDEOCITOFONICA, VISIONE 2,8 – 12 MM, RISOLUZIONE 4MP, IR FPC, PORTATA 50 METRI
- NVR 8 CANALI POE, TIPO "CONELIT NEXT" O SIMILARE, REGISTRAZIONE SU DISCO FISSO, USCITA IN REMOTE VIA MEDIANTE HDMI, A MONITOR LED DEDICATO 21,5", CON INGRESSI BNC/VGA/HDMI, HDD 1 TB
- TELECAMERA IP BULLET 4MP ZOOM 2,8-12mm IR PORTATA 50 METRI
- CARTELLO MONITORE DI AREA VIDEOSORVEGLIATA CONTENENTE INFORMATIVA UNICA E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GDP DEL/04/2010
- PULSANTE ANNULLO CHIAMATA WC E RELE' MONOSTABILE – ESECUZIONE DA INCASSO IP20 – H inst:1,2m
- PORTA LAMPADA AVANZATA ROSETTA E PULSANTE A TIRANTE – ESECUZIONE DA INCASSO IP20 – H inst:2,1m
- PORTALAMPADA SEGNALAZIONE ALLARME+RIONTATORE+FUSIBILE – ESECUZIONE DA INCASSO IP20 – H inst:2,1m
- x6 NTR PORTALAMPADE SEGNALAZIONE ALLARME E N°1 RIONTATORE DISPOSTO ALLARME WC IN ZONA RECEPTION ESECUZIONE DA INCASSO IP20 – H inst:1,4m
- NODO DI CAMERA E LAMPADA FUORIPORTA
  - ELETTRONICA DI GESTIONE CAMERA
  - LAMPADA INTEGRATA A 4 CAMP. / 5 COLORI CON VISIBILITÀ FINO A 100 GRADI E TECNOLOGIA LED
  - CONNESSIONE BUS DI RIPARTO (WARD BUS)
  - CONNESSIONE DI CAMERA (ROOM BUS) FINO A 30 DISPOSITIVI SMART
  - CONNESSIONE DISPOSITIVI PASSIVI SU 4 INGRESSI E 4 USCITE
  - CONNESSIONE ALIMENTAZIONE 24V
- UNITÀ INTERFONO DIGITALE SU BUS AUDIO
- POSTO ESTERNO ANTIVANDALO VIDEOCITOFONICO, COMPRENDENTE:
  - MODULO 2 PULSANTI;
  - GRUPPO AUDIO-VIDEO, COMPLETO DI MORSETTIERA E SISTEMA DI GESTIONE DELLA FONICA E SEGNALAZIONE AUDIO/VISIVE DI AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI.
- VIDEOCITOFONO INTERNO CON MONITOR A COLORI, SCHERMO TOUCH DA 7"
- AU ALIMENTATORE 230Vac/30Vdc PER PULSANTIERA ESTERNA/ ELETTROSERRATURA
- ELETTROSERRATURA 12/24Vac-dc

CHIAVI DI LETTURA

- IDENTIFICATIVO TELECAMERA

0 1 2 3 4 5

PIANTA LIVELLO 1
STRALCIO A
scala 1:50

SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

COMUNE DI AVELLINO

Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso l'ospedale Moscati di Avellino.
CUP: C34E20003100001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):
arch. Gerardo Galluzzi

Tav. IE-15.0

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Ing. Sergio CASARELLA

PROGETTO:
PIANTA LIVELLO 1 - STRALCIO A PLANIMETRIA IMPIANTI DI CONTROLLO (TVCC, VIDEOCITOFONIA, CHIAMATA SOCCORSO)
1:50

IE | IMPIANTI ELETTRICI

DIRETTORE SANITARIO:
Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:
Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

Avellino Anno 2024